

Bezugsjahr: 2017

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| §27 (2) Nr. 1 | Stromkreislänge | MS | NS | | |
| | Kabel | 28,4 | 76,1 | km | |
| | Freileitung | 6,3 | 0,9 | km | |
| §27 (2) Nr. 2 | Installierte Leistung MS/NS | | | 10.070 | kVA |
| §27 (2) Nr. 3 | entnommene Jahresarbeit | MS | MS/NS | NS | |
| | | 5.760.993 | 2.619.040 | 7.966.050 | kWh |
| §27 (2) Nr. 4 | Anzahl der Entnahmestellen | MS | MS/NS | NS | |
| | | 36 | 35 | 1455 | |
| §27 (2) Nr. 5 | Einwohnerzahl im Netzgebiet | | | 3.381 | |
| §27 (2) Nr. 6 | Versorgte Fläche in der Niederspannung | | | 1,77 | km ² |
| §27 (2) Nr. 7 | Geographische Fläche des Netzgebietes | | | 27,79 | km ² |

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------|
| | | MS | MS/NS | NS | |
| §10 (2) | Höhe der Durchschnittsverluste | 1,63% | 1,78% | 4,44% | |
| §17 (2) Nr. 2 | Menge der Verlustenergie | 111.473 | 46.552 | 353.984 | kWh |
| §17 (2) Nr. 7 | Gesamtverluste | | | 512.010 | kWh |
| | Kosten der Verlustenergie | | | 15.974,71 | € |
| | durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | | | 31,20 | €/MWh |