

Veröffentlichungen nach StromNEV

Bezugsjahr: 2019

Strukturmerkmale (§27 Abs. 2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	Freileitung	MS 6,3	NS 0,9	km
		Kabel	28,4	64,0	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung			10.470	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		5.138.083	2.425.503	7.814.984	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		37	36	1.487	kWh
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			3.460	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			2,21	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			27,79	km <sup>2</sup>

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StroNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,75%	1,91%	4,78%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	110.289	46.415	373.876	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			530.580	kWh
	Kosten der Verlustenergie			19.790,63	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			37,30	€/MWh