

Bezugsjahr: 2016

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	28,0	60,0	km	
	Freileitung	8,0	1,0	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				9.670 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		5.842.758	2.707.028	7.934.509	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		37	36	1450	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				3.381
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				1,77 km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				27,79 km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,38%	1,51%	3,77%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	94.972	40.874	299.515	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			435.362	kWh
	Kosten der Verlustenergie			13.583,29	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie				31,20 €/MWh